



ELEKTRIČNA SIGURNOST – ELECTRICAL SAFETY

**CERTIFIKAT Br. 05/BB2-114**  
CERTIFICATE No.

**Proizvod**  
*Product* KLIMATIZER PROSTORIJA-KASETNI (dvosmjerni-unutarnja jedinica):  
MMU-AP 0071/0091/0121/0151/0181/0241/0271/0301 WH

**Podnositelj zahtjeva**  
*Applicant* AIR-COND International, Graz, AUSTRIJA

**Proizvođač**  
*Manufacturer* TOSHIBA AIRCONDITIONER, Tokyo, JAPAN

**Osnovna obilježja proizvoda**  
*Principal characteristics of the product* 220-240V; 50Hz; 123-159W; 0,31-0,47A; kl I; R410A

**Datum proizvodnje**  
*Date of production* 2005.g.

**Broj i datum izvješća o ispitivanju** 05/IBB2-114 2005-03-16  
*Test report number and date*

**Certifikat vrijedi do** 2010-03-16  
*Certificate validity*

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi

*It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards*

"Pravilnik o obvezatnom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo " (N.N.55/96; N.N.131/00)

**Ovlaštena organizacija**  
*Authorized organization* POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU  
21000 SPLIT, ZRINSKO - FRANKOPANSKA b.b.

**Broj i datum izdavanja ovlaštenja** BB2; 383-02/97-02/87; 558-04/9-97-2  
*Licence No. and date of issue* 1997-12-29

**Datum:** 2005-03-16  
*Date*



**Direktor**  
*Director general*  
  
Zlatan Gaberc, dipl.ing.



ELEKTRIČNA SIGURNOST – ELECTRICAL SAFETY

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU Br. 05/IBB2-114  
TEST REPORT No.

**Proizvod**  
*Product* KLIMATIZER PROSTORIJA-KASETNI (dvosmjerni-unutarnja jedinica):  
MMU-AP 0071/0091/0121/0151/0181/0241/0271/0301 WH

**Podnositelj zahtjeva**  
*Applicant* AIR-COND International, Graz, AUSTRIJA

**Proizvođač**  
*Manufacturer* TOSHIBA AIRCONDITIONER, Tokyo, JAPAN

**Osnovna obilježja proizvoda**  
*Principal characteristics of the product* 220-240V; 50Hz; 123-159W; 0,31-0,47A; kl I; R410A

**Ovlaštena organizacija**  
*Authorized organization* POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU  
21000 SPLIT, ZRINSKO - FRANKOPANSKA b.b.

**Broj i datum izdavanja ovlaštenja**  
*Licence No. and date of issue* BB2; 383-02/97-02/87; 558-04/9-97-2  
1997-12-29

**Zaključak:**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **Z A D O V O L J A V A** "Pravilnik o obvezatnom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo (N.N.55/96; N.N.131/00) i norme: HRN N.M1.001-79; HRN N.M1001/1-87; HRN N.M1001/2/3/4-90; HRN N.M2.104-85 te taj proizvod ima ispunjene sve uvjete za dobivanje **CERTIFIKATA** br. 05/BB2-114

**Datum:** 2005-03-16  
*Date*



**Direktor**  
*Director general*  
  
Zlatan Gaberc, dipl.ing.



**Certificiranje na RADIOFREKVENCIJSKE SMETNJE**

**CERTIFIKAT Br. 05/CA1-114**  
**CERTIFICATE No.**

<b>Proizvod</b> <i>Product</i>	KLIMATIZER PROSTORIJA-KASETNI (dvosmjerni-unutarnja jedinica): MMU-AP 0071/0091/0121/0151/0181/0241/0271/0301 WH	
<b>Podnositelj zahtjeva</b> <i>Applicant</i>	AIR-COND International, Graz, AUSTRIJA	
<b>Proizvođač</b> <i>Manufacturer</i>	TOSHIBA AIRCONDITIONER, Tokyo, JAPAN	
<b>Osnovna obilježja proizvoda</b> <i>Principal characteristics of the product</i>	220-240V; 50Hz; 123-159W; 0,31-0,47A; kl I; R410A mjerno podr.: 0,15-300 MHz stupanj RFS: N zaštita od RFS : DA	
<b>Datum proizvodnje</b> <i>Date of production</i>	2005.g.	
<b>Broj i datum izvješća o ispitivanju</b> <i>Test report number and date</i>	05/ICA1-114	2005-03-16
<b>Certifikat vrijedi do</b> <i>Certificate validity</i>		2010-03-16

**Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i standarda**

***It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards***

Pravilnik o obavezatnom atestiranju aparata koji uzrokuju RFS (N.N. 55/96; N.N.131/00) i HRN N.NO.900: 1987

<b>Ovlaštena organizacija</b> <i>Authorized organization</i>	<b>POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU</b> 21000 SPLIT, ZRINSKO - FRANKOPANSKA b.b.
---	---

<b>Broj i datum izdavanja ovlaštenja</b> <i>Licence No. and date of issue</i>	<b>383-02/97-02/124; 558-04/5-98-2</b> <b>02.07.1998.</b>
--	--

**Datum: 2005-03-16**  
*Date*



**Direktor**  
*Director general*  
  
**Zlatan Gaberc, dipl.ing.**



Certificiranje na RADIOFREKVENCIJSKE SMETNJE

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU Br. 05/ICA1-114  
TEST REPORT No.

**Proizvod**  
*Product* KLIMATIZER PROSTORIJA-KASETNI (dvosmjerni-unutarnja jedinica):  
MMU-AP 0071/0091/0121/0151/0181/0241/0271/0301 WH

**Podnositelj zahtjeva**  
*Applicant* AIR-COND International, Graz, AUSTRIJA

**Proizvođač**  
*Manufacturer* TOSHIBA AIRCONDITIONER, Tokyo, JAPAN

**Osnovna obilježja proizvoda**  
*Principal characteristics of the product* 220-240V; 50Hz; 123-159W; 0,31-0,47A; kl I; R410A  
mjerno podr.: 0,15-300 MHz  
stupanj RFS: N  
zaštita od RFS: DA

**Ovlaštena organizacija**  
*Authorized organization* POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU  
21000 SPLIT, ZRINSKO - FRANKOPANSKA b.b.

**Broj i datum izdavanja ovlaštenja**  
*Licence No. and date of issue* 383-02/97-02/124; 558-04/5-98-2  
02.07.1998.

**Zaključak:**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **Z A D O V O L J A V A** "Pravilnik o obvezatnom atestiranju aparata koji prouzrokuju RFS (N.N. 55/96; N.N.131/00) i HRN N.NO.900: 1987, te taj proizvod ima ispunjene sve uvjete za dobivanje CERTIFIKATA br. 05/CA1-114

**Datum:** 2005-03-16  
*Date*



**Direktor**  
*Director general*  
  
Zlatan Gaberc, dipl.ing.