

OCJENA O SUKLADNOSTI ASSESSMENT OF CONFORMITY

Broj: 0934001
No.

Opis proizvoda: <i>Product description:</i>	KLIMA UREĐAJ – UNUTARNJA JEDINICA "TOSHIBA"
Tipska oznaka, model: <i>Type Designation, Model:</i>	Floor Standing (MMF-AP0151H; MMF-AP0181H; MMF-AP0241H; MMF-AP0271H; MMF-AP0361H; MMF-AP0481H; MMF-AP0561H)
Podnositelj zahtjeva: <i>Applicant:</i>	AIR-COND Klimaanlage Handelsgesellschaft mbH, Graz
Proizvođač: <i>Manufacturer:</i>	TOSHIBA CARRIER CORPORATION
Vrednovana dokumentacija: <i>Evaluated Documentation:</i>	
Norme <i>Standards</i>	IEC 60335-1:2001+ A1:2004
	IEC 60335-2-40:2002
Broj i datum ispitnog izvještaja: <i>Test Report No and date of issue:</i>	12012960 001 od 03.03.2006.
Ispitni izvještaj izdan od: <i>Test report issued by</i>	TÜV Rheinland Japan Ltd.
ZAKLJUČAK <i>CONCLUSION</i>	
<p>Na temelju gore navedene dokumentacije utvrđeno je da su značajke gore navedenog proizvoda u skladu s primjenjivim zahtjevima gore navedenih normi. <i>On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product has been recognized to be in conformity with applicable requirements of the above mentioned standards.</i></p>	
<p>NAPOMENA: <i>REMARK:</i> Ovaj dokument je ocjena o sukladnosti ispitivanih uzoraka. Za sukladnost svakog identičnog proizvoda tipske oznake iste kao i ispitivani uzorak isključivo je odgovoran je podnositelj zahtjeva. <i>This document is an assessment of conformity of the tested samples. The applicant is fully responsible for conformity of product with the same type/model name.</i></p>	
Rok valjanosti: <i>Period of validity:</i>	17.08.2014.

Zagreb, 17.08.2009.
Mjesto i datum
Place and Date

M.P.
Seal

Mirko Bilić dipl.ing.

Potpis ovlaštene osobe
Sign

Ovlašten(a) od Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije sukladno članku 35. Zakona o telekomunikacijama za ocjenjivanje sukladnosti električnih i drugih tehničkih proizvoda sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)
 po Rješenju: Klasa: UP/I-344-01/06-01/119, Ur. Broj: 376-06-02-03, od datuma: 23.02.2006.g.

POTVRDA O SUKLADNOSTI CERTIFICATE OF CONFORMITY


Broj: 0934001
 No.

Opis proizvoda: <i>Product description:</i>	KLIMA UREĐAJ – UNUTARNJA JEDINICA "TOSHIBA"
Tipska oznaka, model: <i>Type Designation, Model:</i>	Floor Standing (MMF-AP0151H; MMF-AP0181H; MMF-AP0241H; MMF-AP0271H; MMF-AP0361H; MMF-AP0481H; MMF-AP0561H)
Podnositelj zahtjeva: <i>Applicant:</i>	AIR-COND Klimaanlage Handelsgesellschaft mbH, Graz
Proizvođač: <i>Manufacturer:</i>	TOSHIBA CARRIER CORPORATION
Vrednovana dokumentacija: <i>Evaluated Documentation:</i>	
Norme <i>Standards</i>	HRN EN 55014-1:2001/A1:2008
	HRN EN 55014-2:1997+A1:2003
	HRN EN 61000-3-2:2001
	HRN EN 61000-3-11:2001
Broj ispitnog izvještaja: <i>Test Report No.</i>	12007593 002
Izdan od: <i>Issued by</i>	TÜV Rheinland Japan, Ltd.
<p>Na temelju gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod udovoljava zahtjevima Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti-EMC (Narodne Novine br. 112/2008). <i>On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the Regulation of electromagnetic compatibility-EMC (Official Gazette No. 112/2008)</i></p> <p>Nastale promjene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, dizajnu, električnim značajkama proizvoda koje utječu na elektromagnetsku kompatibilnost uređaja moraju se prijaviti ovlaštenoj pravnoj osobi na odobrenje. <i>Any changes occur in the specification, type/model, components or the design, electrical construction which may influence on EMC of the product, shall be forward to certification body.</i></p>	

Zagreb, 17.08.2009.

Mjesto i datum
Place and Date

Dalibor Šoštarčić, dipl.ing.



Žig i potpis
Seal and Sign